



BİR KLEMENS KUTUSUNA - TİPİNE BAĞLI OLARAK - AZAMI 6 VEYA 10 ADET TERMOSTATI BAĞLANABİLİR.
 BİR KLEMENS KUTUSUNA AZAMI - TİPİNE BAĞLI OLARAK - 16 ADET AKTÜATÖR BAĞLANABİLİR.
 BİR ODA TERMOSTATI AZAMI 5 ADET MOTORLU VANA İLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİR.
 BU DURUMDA YETERLİ SAYIDA BAĞLANTI YUVASINA SAHİP OLMAYAN MAHALLER İÇİN
 DIŞARIDA BİR KLEMENS KULLANMAK SURETİYLE ARTTIRIM YAPILMAK MÜMKÜNDÜR.
 STANDART TİP TERMINAL KUTUSUNDA TOPRAKLAMA UCU MEVCUT DEĞİLDİR.

| İndeks | Dağılım | Tarih | İsim | Proje | Ç. No. | Özellik |
|--------|---------|-------|------|-----------------|--------|---------|
| a | | | | TERMINAL KUTUSU | | YOK |
| b | | | | | | |
| c | | | | | | |
| d | | | | | | |
| e | | | | BAĞLANTI ŞEMASI | | |

FRÄNKISCHE

| Plan İçeriği | Tarih | İsim |
|--------------|----------|------|
| | 06.11.20 | YA |
| | 06.11.20 | YA |