



BİR KLEMENS KUTUSUNA - TİPİNE BAĞLI OLARAK - AZAMI 6 VEYA 10 ADET TERMOSTATI BAĞLANABİLİR.  
 BİR KLEMENS KUTUSUNA AZAMI - TİPİNE BAĞLI OLARAK - 16 ADET AKTÜATÖR BAĞLANABİLİR.  
 BİR ODA TERMOSTATI AZAMI 5 ADET MOTORLU VANA İLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİR.  
 BU DURUMDA YETERLİ SAYIDA BAĞLANTI YUVASINA SAHİP OLMAYAN MAHALLER İÇİN  
 DIŞARIDA BİR KLEMENS KULLANILMAK SURETİYLE ARTTIRIM YAPILMAK MÜMKÜNDÜR.  
 STANDART TİP TERMINAL KUTUSUNDA TOPRAKLAMA UCU MEVCUT DEĞİLDİR.

İndek	Dışgözet	Tarih	İsim	Ç. No.	Özellik
a					
b					
c					
d					
e					

  

Proje	Tarih	İsim
TERMINAL KUTUSU		
BAĞLANTI ŞEMASI		

  

çizimlendi	Tarih	İsim
06.11.20	YA	YA
kontrol edildi	Tarih	İsim
06.11.20	YA	YA

**FRÄNKISCHE**